

**Предписание N 354 / 1 / 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Заведующей муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 30 «Буратино»

Головченко Анне Валентиновне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Нерюнгринского района по пожарному надзору – начальника Отдела надзорной деятельности по Нерюнгринскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) майора внутренней службы Мориляк В.В. № 354 от «14» «сентября» 2015г, ст.6 Федерального Закона от 21.12.94г № 69-РФ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин по 12 ч 00 мин «17» «сентября» 2015г проведена плановая выездная проверка заместителем главного государственного инспектора Нерюнгринского района по пожарному надзору – заместителем начальника отдела надзорной деятельности по Нерюнгринскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Питаевой Натальей Александровной Объектов (помещений) муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 30 «Буратино», расположенного по адресу: Нерюнгринский район п.Чульман ул. Гагарина, 27а

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МЛОУ детский сад № 30 Головченко А.В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнене)
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленными Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390	Осн.п.2 ППР в РФ	01.08.2016г.	
2.	Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) не реже 1 раза в год	Осн.п.21 ППР в РФ	01.08.2016г.	
3.	Пожарные краны размещаются в шкафах из	Осн.п.57 ППР в РФ	01.08.2016г.	

	горючих материалов, не имеющих элементов для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении			
4.	Допускается эксплуатация сгораемой отделки (линолеум) на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки), не представлен сертификат пожарной безопасности	Осн.п.33 ППР в РФ	01.08.2016г.	
5.	Допускается использование помещения не по функциональному назначению (совместно электрощитовая, бойлерная, вентиляционная камера), не представлены копии согласования. Допускается хранение различных предметов.	Осн.п.4.3 СНиП 21-01-97, п.1 НПБ 03-93	01.08.2016г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 15-дневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора  
 Нерюнгринского района по пожарному надзору –  
 заместитель начальника отдела надзорной деятельности  
 по Нерюнгринскому району майор вн. службы Питаева Н. А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



"18" сентября 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"18" сентября 2015 г.

Заведующая МДОУ детский сад общеразвивающего вида  
 № 30 «Буратино» Головченко А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела надзорной  
 деятельности по Нерюнгринскому району  
 УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я)  
 майор внутренней службы

« 18 » 09 2015г.

В.В. Морияк